

Informacja dla mieszkańców miejscowości Mały Rudnik

[A pomniejsz czcionkę](#) [A standardowy rozmiar](#) [A powiększ czcionkę](#)

Wójt Gminy informuję, że w dniu 21 grudnia 2018r. zostały wykonane ponowne badania przez Laboratorium Centralne MWiO w Grudziądzu z następujących miejsc i punktów poboru: GOK Mały Rudnik (kran czerpalny) i Ośrodek Zdrowia Mały Rudnik (kran czerpalny). Wyniki wykazały: 93 jtk/1ml (mikroorganizmów w 1ml) i 119 jtk/1ml (mikroorganizmów w 1ml). Ponadto informuję, że zgodnie z objaśnieniami zawartymi w sprawozdaniu z badań zalecane jest aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 200jtk/1ml w kranie konsumenta. Pobór próbek odbywał się w kranie konsumenta. Informacje od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu odnośnie wykonanych próbek prześlemy Państwu niezwłocznie po otrzymaniu.

[Wyniki badań](#)

Z up./-/ Wójta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Magdalena Możdżyńska